



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 29 kwietnia 2022 r.

GK.7011.122.2022

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki
ul. Przy Księżycu 3A lok. 2
05-800 Pruszków**

W odpowiedzi na pismo złożone 11.04.2022 r. poniżej podaję warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach, w ramach podpisanej umowy nr UG/GK/472/2021 z dnia 31.03.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Zaprojektować sieć wodociągowa w ul. Stawowej na wysokość dz. nr ewid. 607/7 w Pęcicach z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej, w gminie Michałowice.
2. Uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
3. Rozwiązania projektowe przedstawić w Urzędzie Gminy Michałowice.
4. Trasę przebiegu sieci uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Pruszkowskiego oraz uzyskać wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgłoszenie budowy.
5. Przewód wodociągowy należy zaprojektować z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o średnicy D110. Przeanalizować możliwość zaprojektowania i budowy sieci metodą przewiertu sterowanego.
6. Zaprojektować zasuwy węzłowe oraz hydranty pożarowy typu podziemnego na odnodze z zasuwą odcinającą.
7. Niezbędną armaturę na sieci wodociągowej projektować z żeliwa sferoidalnego.
8. Wykonany projekt uzgodnić w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Michałowice.
9. Uwzględnić przepięcia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przyłączy wodociągowych oraz ewentualną przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych na materiał PE.

Sprawę prowadzi:
Referat:
Tel:

Anna Kaczorowska, Waldemar Ciecierski
Gospodarki Komunalnej
22 350 91 78

Z up. W. CITA
mgr Andrzej Łuszczński
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej