



Warszawa 26 listopada 2008 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**  
Gmina Michałowice  
05 – 816 Michałowice  
ul. Raszyńska 34

**PROTESTUJĄCY: „RAR”**

R. Olwiński – R. Wachowski  
Spółka Jawna  
01 – 904 Warszawa  
ul. Aspekt 69 lok. 2 i 3  
adres korespondencyjny:  
01-513 Warszawa  
ul. Felińskiego 2 b  
tel/fax: (0-22) 839 – 07 – 52

## **P R O T E S T**

Działając zgodnie z dyspozycją przepisów art. 180 w związku z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 171, poz. 1055 z dnia 23.09.2008 r.) wnosimy **protest na zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia** – dalej SIWZ w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Michałowice 05 – 816 Michałowice ul. Raszyńska 34, w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”, Nr postępowania **ZP.3402 -95/08**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: **za numerem 324091 – 2008 r. w dniu 20 listopada 2008 r.**

Zgodnie z dyspozycją przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180 ust 3 pkt 1 protest zostaje **wniesiony zgodnie z terminem zawitym.**

Przedmiotem protestu są zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W punkcie 8.1 SIWZ wykonawcom chcącym wziąć udział w postępowaniu, postawiono warunek posiadania przez elektromonterów ukończonego kursu uprawniającego do pracy pod napięciem (PPN) oraz posiadania ukończenia kursu (PPN).

Zapis ten narusza przepisy:

- ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 200.223.1655 z późn. zm),
- Rozporządzenie Prezesa Urzędy Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
- zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- art. 7 ust. 1,
- art. 22 ust. 1 i 2
- art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust 2 pkt 3
- pkt 8 SIWZ

Postawione warunki udziału wykonawców w postępowaniu, stawiają wykonawców w nierównej sytuacji oraz bezpodstawnie ograniczają im udział w postępowaniu przetargowym w trybie nieograniczonym.

Zapisane warunki w SIWZ udziału w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego **naruszają nasz interes prawny**. Stawiając wykonawcom, chcących wziąć udział w postępowaniu, dodatkowe warunki niczym nieuprawnione, co należy przyjąć jako ograniczenie udziału wykonawców w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego.

Wobec powyższego żądamy dokonania zamiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego warunku wykazania przez wykonawcę chcącego brać udział w postępowaniu, zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem oraz posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu

#### U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV we Wspólnym Słowniku Zamówień za numerem – 71.31.40.00.2

Zamawiający w opisie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadził w pkt 8 niczym nieuprawnione zapisy, żądając od wykonawców przedstawienia zaświadczenia, które nie jest wymagane przez przepisy energetyczne do wykonywania prac związanych z prowadzeniem konserwacji oświetlenia ulicznego, ograniczając w ten sposób udział wykonawców w prowadzonym postępowaniu. Każdy elektromonter obowiązany jest posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci zaświadczenia uprawniającego go do wykonywania prac przy oświetleniu ulicznym.

Prowadzenie prac pod napięciem jest niezgodne z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Pod napięcie może wykonywać jedynie pracownik Zakładu Energetycznego, dopuszczający do pracy przy urządzeniach energetycznych, dopuszczający do prac przy urządzeniach ma bezwzględny obowiązek zdjęcia napięcia z urządzeń podlegających przeglądowi i prowadzenia przy nich prac konserwacyjnych.

Przed rozpoczęciem robót dotyczących konserwacji oświetlenia ulicznego należy urządzenie podlegające naprawie, czyszczeniu lub oględzinom wyłączyć z pod napięcia elektrycznego.

Wykonywanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego są określone m. in. w:

- komentarzu do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce,
- wydanej przez Instytut Energetyki Ośrodek Normalizacji „Ramowej Instrukcja Eksploatacji oświetlenia drogowego - Naczelnego Inżyniera ds. Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej.

W w/w publikacjach został bardzo precyzyjnie określony zakres wykonywania czynności przy urządzeniach niskiego napięcia oraz prac konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego..

Zamieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogu posiadania zaświadczenia, wychodzącego poza dopuszczalny wymóg dla dokumentów jakich może

żądać Zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być dopuszczone na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, jest niedopuszczalne.

Każdy elektryk przystępujący do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego ma bezwzględny obowiązek posiadania uprawnień kwalifikacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. dopuszczających go do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci (Dz. U. 89.828), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych – Dz. U. 1999 r. Nr 80, poz. 912, ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 80 z późn. zm. i takich dokumentów potwierdzających uprawnienia osób przewidzianych do prowadzenia prac przy konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego może żądać Zamawiający. Każdy elektryk posiadający w/w zaświadczenie kwalifikacyjne może wykonać zamówienie dotyczące prowadzenia konserwacji oświetlenia ulicznego należycie.


Zapisanie w SIWZ dodatkowych warunków po za dopuszczone przez, obowiązujące przepisy, do przedstawienia dla wykazania posiadania dodatkowego szkolenia oraz dodatkowego zaświadczenia może być dopuszczone jako dodatkowe dokumenty mile widziane przez Zamawiającego, ale nie bezwzględnie obowiązujące i warunkujące udział wykonawców w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, ograniczające ich udział w wykonywaniu konserwacji oświetlenia ulicznego będącego przedmiotem postępowania..


Prowadzone kursy PPN z posiadanych informacji przez Protestującego są wewnętrznymi kursami prowadzonymi przez Zakłady Energetyczne dla swoich pracowników oraz podmiotów wykonujących dla nich roboty przy ich urządzeniach energetycznych. Wpisanych na listę podmiotów mogących wykonywać roboty dla Zakładów Energetycznych.

Nasza firma również prowadziła kurs szkoleniowy dotyczący wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych i oświetlenia ulicznego zakończony egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym świadectwem kwalifikacyjnym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach Dozoru i Eksploatacji.

Stawianie wygórowanych warunków przez Zamawiającego dla ograniczenia podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu jest w pełni uzasadnioną podstawą do wniesienia niniejszego Protestu na dokonane zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Protest niniejszy jest przekazany bezpośrednio do Zamawiającego.

  
.....  
Roman Olwiński

  
.....  
Ryszard Wachowski

W załączeniu:

- kserokopia rejestru Sądowego Spółki
- kserokopia ogłoszenia o zamówieniu