



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91  
[www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)

fax 22 350 91 01  
e-mail: [sekretariat@michalowice.pl](mailto:sekretariat@michalowice.pl)

Reguły, 16 lipca 2020 r.

**ZP.271.1.12.3.2020**

**Wykonawcy**  
*biorący udział w postępowaniu*

**Dot.** postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.1.943.2020** na: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i w ulicy Zacisznej w Regułach*”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15.07.2020 roku wpłynęły poniższe pytania od Wykonawcy do ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej istnieje możliwość zrzutu uprzednio podczyszczonej wody pochodzącej z odwadniania wykopów do rowów melioracyjnych lub istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie pobierał z tego tytułu opłaty ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat z tytułu zrzutu wody pochodzącej z odwadniania.

**Pytanie 2 .**

W przypadku pobierania opłat przez Zamawiającego za zrzut wody pochodzącej z odwadniania wykopów do rowów melioracyjnych lub sieci kanalizacji deszczowej prosimy o podanie stawek opłat za m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

**Pytanie 3.**

Prosimy o podanie istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej ul. Kuchy i Królewskiej.

**Odpowiedź:**

Istniejące warstwy konstrukcyjne:

ul. Królewska: podbudowa betonowa 20 cm, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 5 cm,  
ul. Kuchy: Nie dotyczy - studzienki w ul. Kuchy znajdują się w pasie zieleni między jezdnią i ścieżką rowerową.

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy odtworzyć na jakiej szerokości ulicy Królewskiej i Kuchy, a warstwę wiążącą i podbudowę na szerokości wykopu.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że:

w ul. Królewskiej warstwę ścieralną należy odtworzyć na szerokości 1,25 m, a warstwę wiążącą i podbudowę na szerokości wykopu.

**Pytanie 5.**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie „Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym opracowane przez Pracownię Badań Geotechnicznych GEOBUD S.C.” dotyczącej przedmiotowej Inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w załącznikach udostępnia Opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz Projekt Geotechniczny wykonane przez GEOBUD S.C.

*z poważaniem*

*Wójt Gminy Michałowice*

*/-/ Małgorzata Pachecka*