



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 5 maja 2021 roku

ZP.271.2.13.2.2021

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.2.431.2021** na:
**„Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach na potrzeby Stacji
Uzdatniania Wody w Pęcicach, gmina Michałowice”.**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VI Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania, jednocześnie dokonując zmiany Zapytania ofertowego w Rozdziale II, a także odpowiednio w Rozdziale IV i ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

Pytanie nr 1

Proszę o urealnienie terminu wykonania przedmiotowego odwiertu proponując dokonanie jego zmiany z dwóch miesięcy od podpisania umowy na 15 tygodni od dnia podpisania umowy według poniższego wyszczególnienia:

- | | |
|--|---------------------|
| 1/ Rozpoczęcia robót może być dokonane 2 tygodnie od daty jego zgłoszenia / po podpisaniu umowy/ odpowiednim organom | - 2 tygodnie |
| 2/ Przyłącze energetyczne | - 1 tydzień |
| 3/ Roboty wiertnicze | - 9 tygodni |
| 4/ Pompowanie oczyszczające i pomiarowe | - 1 tydzień |
| 5/ Bakteriologiczne i fizykochemiczne badanie wody z opracowaniem wyników | - 1 tydzień |
| 6/ Opracowanie dokumentacji z geodezyjną inwentaryzacją wykonawczą | - 1 tydzień |
| RAZEM | - 15 tygodni |

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy z dnia 29 kwietnia br. i przedłuża termin realizacji zamówienia z dwóch miesięcy do 15 tygodni od dnia podpisania umowy.



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego.

W Rozdziale II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- w Zapytaniu ofertowym jest:

dwa miesiące od daty podpisania umowy

- w Zapytaniu ofertowym powinno być:

15 tygodni od dnia podpisania umowy

W Rozdziale IV TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Pkt. 2.1. otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa dnia **12 maja 2021r. godz. 11:00.**”
2. Pkt. 3 otrzymuje brzmienie „**Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2021 r. godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice

Z poważaniem

Kierownik Zamówień Publicznych

/-/ Tomasz Łoziński