



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 7 maja 2021 roku

ZP.271.2.13.4.2021

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.2.431.2021** na:
**„Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach na potrzeby Stacji
Uzdatniania Wody w Pęcicach, gmina Michałowice”.**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VI Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego otworu systemem obrotowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie otworu systemem obrotowym, ponieważ jest to otwór hydrogeologiczny pierwszy. Z uwagi na występujące w nakładach dużych partii utworów zwięzłych i ilastych nastąpi urobienie się płuczki samorodnej.

Celem odwiertu metodą udarowo-mechaniczną jest ustalenie optymalnych warunków i badań hydrogeologicznych.

Pytanie nr 3

Zwracam się z zapytaniem odnośnie terminu wykonania całości zadania.

W projekcie geologicznym w harmonogramie wykonania studni jest podane 10 tygodni, a w zakresie zadania wychodzi także tymczasowe przyłącze zasilania placu budowy. W związku z czym wnioskuję o przedłużenie terminu wykonania zadania o około 7 tygodni.

Odpowiedź:

W dniu 5 maja br. Zamawiający przedłużył termin realizacji zamówienia do 15 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający publikuje POPRAWIONY Formularz ofertowy ze zmienionym terminem realizacji zamówienia.



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną dnia 6 maja br. w terenie na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach Zamawiający dodaje poniższą treść do Rozdziału I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 19) i 20) Zapytania ofertowego oraz publikuje poprawione dokumenty: Formularz ofertowy i Zapytanie ofertowe:

1. Z uwagi na zagospodarowanie terenu dz. nr ewid. 326 od strony ul. Zaulek w bramę dojazdową, ogrodzony plac zabaw, chodnik wewnętrzny, budynek świetlicy wiejskiej Wykonawca powinien w ramach prowadzonych robót na ww. terenie **w razie konieczności** na potrzeby dojazdu do miejsca odwiertu uwzględnić w wycenie:
 - 1) demontaż ogrodzenia placu zabaw na długości niezbędnej do uzyskania dojazdu (prześła do demontażu za pomocą śrub, słupki ogrodzenia trwale związane z gruntem);
 - 2) demontaż i montaż słupka bramy wjazdowej;
 - 3) demontaż nawierzchni placu zabaw wykonanego z elementów poliuretanowych typ puzzle (o ile będzie niezbędny).

2. W przypadku konieczności dodatkowego przycięcia konarów drzew, krzewów prace prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora ds. zieleni Urzędu Gminy Michałowice.

Z poważaniem

Kierownik Zamówień Publicznych

/-/ Tomasz Łoziński