



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: **/4ld31qr0t1/SkrytkaESP**

Reguły, 15 czerwca 2022 r

ZP.271.2.47.6.2022

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.507.2022 na:
„Przebudowa wraz z rozbudową SUW Pęcice, w gminie Michałowice”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VI „Zapytania ofertowego”, udziela odpowiedzi na pytanie, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość otrzymania od państwa bądź od projektanta przedmiarów z podstawami KNR do zapytania ZP.271.2.47.2022. Dostępne na stronie przedmiary mają usunięte wartości kolumny „Podstawa”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarach udostępnionych dla Wykonawców nie podano podstaw wyceny, ponieważ Wykonawca ustala je indywidualnie.

Pytanie nr 2

Czy możemy z zapisu :

4 lampy UV 230V/50Hz/400W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda,

Zrobić zmianę na:

4 lampy UV 230V/50Hz/400W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda,/ lub 5 lamp UV 230V/50Hz/325W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda/ lub 4 lampy UV 230V/50Hz/500W o żywotności nie mniejszej niż 15 000 godz. każda

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zestawieniu materiałów (Zał. Nr2) oraz obliczeniach technologicznych (Zał. Nr 1 poz. 4.2.) do dokumentacji projektowej nie ma 4 lamp UV. Jest jedna lampa tzw. promiennik UV Dn200 z czterema żarnikami o mocy 400W każdy. Zamawiający dopuszcza wybór żarników o mocy od 325W do 500W i o żywotności nie

Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 361

mniejszej niż 15 000 godz. każdy, pod warunkiem zachowania efektu dezynfekcji oraz parametrów technicznych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR.

Pytanie nr 3

Cz możemy z zapisu:

“długość nie mniejsza niż 170cm i nie większa niż 180cm”,

Zrobić zmianę na:

długość nie mniejsza niż 145cm i nie większa niż 190cm.

Odpowiedź:

Zamawiający mając częściowe dane zawarte w pytaniu wziął pod uwagę ww. zapisy tożsame z zapisami ujętymi w pkt. 2.4. b/ STWiOR dot. charakterystyki technologicznej promiennika UV.

Zamawiający podtrzymuje zapis dot. promiennika UV tj. :

“długość nie mniejsza niż 170cm i nie większa niż 180cm”. Zgodnie z dokumentacją projektową podane wymiary promiennika UV komponują się z istniejącym już układem przewodów na SUW.

Zgodnie z Rozdziałem VI Zapytania ofertowego odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie VI pkt. 7 „Zapytania ofertowego” przedłuży termin składania i otwarcia ofert.

W zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert

IV. MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać do **24.06.2022 r. o godz. 11:00**

3. Niepubliczne* **otwarcie ofert** nastąpi w dniu:

24.06.2022 r. o godz. 12.00

Pozostałe postanowienia „Zapytania ofertowego” nie ulegają zmianie.

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z poważaniem

z up. Wójta

Sekretarz Gminy Michałowice

/-/

Wojciech Grzeniewski

Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Referat: Zamówień Publicznych

Tel.: 22 350 91 91 wew. 361