



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91  
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 17 czerwca 2022 r

ZP.271.2.47.10.2022

## WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.507.2022 na:  
**„Przebudowa wraz z rozbudową SUW Pęcice, w gminie Michałowice”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VI „Zapytania ofertowego”, udziela odpowiedzi na pytanie, które zostały złożone do ww. postępowania.

### Pytanie nr 4

Prosimy o umieszczenie proponowanego zapisu na zasadzie równoważności:

Z zapisu dot. Charakterystyki technologicznej promiennika UV ( STWiOR  
p 2.4. b): “długość nie mniejsza niż 170cm i nie większa niż 180cm”,

Na zapis:

“długość nie mniejsza niż 145cm i nie większa niż 180cm,

Uzasadnienie: Zgodnie z dokumentacją projektową wymiary promiennika UV ( mniejsze o 25 cm ) komponują się z istniejącym już układem przewodów na SUW.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko a Wykonawca ma pełne prawo wykonania urządzenia indywidualnego dopasowanego do konkretnego projektu oraz konkretnych wymagań tego przetargu. Po rozeznaniu rynku nie stwierdzamy ograniczeń i braku możliwości oferowania rozwiązań równoważnych i nie ma tu mowy o spełnieniu wszystkich cech produktu a jedynie wybranych istotnych z punktu realizacji tego zadania.

Zgodnie z Rozdziałem VI Zapytania ofertowego odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

/-/

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk  
Referat: Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 350 91 91 wew. 361