

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
„Budowa poidelek wody pitnej na terenie gminy Michałowice”**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Reguły
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235263/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-01 13:56

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Budowa poidelek wody pitnej na terenie gminy Michałowice”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie poidelek wody pitnej w gminie Michałowice.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem budowę 7 szt. przyłączy wodociagowych wraz z zakupem i montażem poidelek wody pitnej w postaci źródła postumentowego z systemem przepływania tj.:

1) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Szkolnej - na terenie szkoły dz. nr ewid. 469 w Michałowicach-Osiedlu.

a) zestaw wodomierzowy wraz z trójnikiem należy zamontować wewnątrz budynku gospodarczego wraz z podejściem pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 6,0 mb.

b) zestaw wodomierzowy umieszczony wewnątrz budynku.

2) z misą okrągłą oraz poidelkiem dla zwierząt przy ul. Szkolnej, dz. nr ewid. 467 w Michałowicach-Osiedlu.

a. przyłączy wodociagowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 15,0 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200.

b. podejście pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 8,7 mb.

c. Wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

d. przyłączy z uwagi na zagospodarowanie terenu należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

3) z misą okrągłą oraz poidelkiem dla zwierząt przy ul. Dworcowej dz. nr ewid. 1291 w Michałowicach-Osiedlu.

a) przyłączy wodociagowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 4,1 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200.

b) podejście pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 5,0 mb.

c) wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

4) z misą okrągłą oraz poidelkiem dla zwierząt przy ul. Kolejowej dz. nr ewid. 678/1; 658; 1513 w Michałowicach-Osiedlu.

a) przyłączy wodociagowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 7,7 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200.

- b) podejście pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 4,5 mb.
- c) wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- d) z uwagi na istniejącą ścieżkę rowerowa przyłącze należy wykonać bez naruszenia jej nawierzchni.
- 5) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Nowogranickiej dz. nr ewid. 101/10; 101/9 w Granicy.
- a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 o długości 14,0 mb z wodomierzem w studni wodomierzowej PP DN500.
- b) podejście pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 4,0 mb.
- 6) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Poprzecznej dz. nr ewid. 584; 582/1 w Granicy.
- a) Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem odwadniającym należy zamontować w istniejącej studni wodomierzowej wraz z podejściem pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 37,2 mb.
- 7) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Marii Dąbrowskiej - na terenie szkoły dz. nr ewid. 1249 w Komorowie-Osiedlu.
- a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 o długości ~1,0 mb z wodomierzem w studni wodomierzowej PP DN500.
- b) podejście pod poidelko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 2,4 mb.

3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej, zawierającej Przedmiary robót, stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-07-18 12:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG

2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Nie dotyczy

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że posiada:

1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,2 mln zł

2) posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 0,3 mln zł

4) Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

1) dwie roboty polegające na budowie przyłączy wodociągowych z PE o średnicy min. D050 i długości min. 15mb każda, w tym jedna wykonana metodą przewiertu sterowanego PE RC

5) Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

6) Potencjał osobowy

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.

1) minimum: 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych;

Informacje dodatkowe:

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zrealizować w terminie pięciu tygodni od daty zawarcia umowy