









Sytuacja zastana: poziom posadzki – 0,42m

Sytuacja projektowna: poziom posadzki – 0,65m

Uwaga:

1. Ciężar filtru TFB 100 wypełnionego złożami i wodą – 32,0 t.
2. Ciężar filtru pustego bez kolektora z zaworami – 5,0 t.
3. Ciężar pozostałych urządzeń technologicznych – poniżej 0,5 t.

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia bez zgody autora zabronione

PRCOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŒCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 13 m 1 tel/fax (0-22) 832-07-90 (0-84) 681-05-06

Temat:	STACJA WODOCIĄGOWA "PĘCICE" TECHNOLOGIA POMPOWANIA, UZDATNIANIA, GOSPODARKA ŚCIEKAMI I INSTALACJE SANITARNE
Tytuł:	ZASADA TRANSPORTU I USTAWIANIA ZBIORNIKA NA STANOWISKU
Branża:	technologia
Stadium:	proj. budowl.
Skala:	1:50
Projektował:	mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ
Opracował:	mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ
Nr rys.	17/1