NUMERY WĘZŁÓW



NUMERY WĘZŁÓW



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE - MATERIAŁ	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE ZAMOCOWANIA WĘZEŁ, PIKIETA, ODCINEK
1.	RURY CIŚNIENIOWE PE100/SDR17 KLASY PN10	DN250 (D200x14,8 mm)	L = 219,0 m	W1 ÷ W4
2.	RURY CIŚNIENIOWE PE100/SDR17 KLASY PN10	DN225 (D225x13,4 mm)	L = 411,0 m	W4 ÷ W8
3.	RURY CIŚNIENIOWE PE100/SDR17 KLASY PN10	DN160 (D160x9,5 mm)	L = 48,0 m	W9 ÷ W18
4.	RURY CIŚNIENIOWE PE100/SDR17 KLASY PN10	DN100 (D110x6,6 mm)	L = 94,0 m	W8 ÷ W17
5.	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIERDZEWNOŚNYM - ŻELIWO SFERA.	DN200	2 SZT.,	W4, W8
6.	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIERDZEWNOŚNYM - ŻELIWO SFERA.	DN150	2 SZT.,	W9, W14
7.	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIERDZEWNOŚNYM - ŻELIWO SFERA.	DN100	1 SZT.,	W8
8.	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIERDZEWNOŚNYM - ŻELIWO SFERA.	DN80	5 SZT.,	W2, W7, W10, W12, W14
9.	OBUJOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ŻELIWO	DN200	2 SZT.,	W4, W8
10.	OBUJOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ŻELIWO	DN150	2 SZT.,	W9, W14
11.	OBUJOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ŻELIWO	DN100	1 SZT.,	W8
12.	OBUJOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ŻELIWO	DN80	6 SZT.,	W2, W7, W10, W12, W14
13.	SKRZYNKA ULICZNA DO INSTALACJI HYDRYCH - ŻELIWO	——	10 SZT.	W2, W4, W7, W8, W9, W10, W12, W14
14.	HYDRANT PODZIEMNY NADZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWO SFERA	DN80	2 SZT.,	W2, W10
15.	HYDRANT PODZIEMNY PODZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWO SFERA.	DN80	11 SZT.,	W3, W4, W5, W6, W8, W9, W11, W13, W14, W15, W17
16.	SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU - ŻELIWO	——	11 SZT.,	W3, W4, W5, W6, W8, W9, W11, W13, W14, W15, W17
17.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN250/200	1 SZT.,	W4
18.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN250/80	3 SZT.,	W2, W3, W4
19.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN200/200	1 SZT.,	W9
20.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN200/100	1 SZT.,	W8
21.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN200/80	6 SZT.,	W8, W9, W7, W8, W9
22.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN150/80	6 SZT.,	W10, W11, W12, W13, W14, W15
23.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWO SFERA.	DN100/80	1 SZT.,	W17
24.	REDUKCJA KOŁNIERZOWA "I/Y/I" - ŻELIWO SFERA.	DN200/200	1 SZT.,	W4
25.	REDUKCJA KOŁNIERZOWA "I/Y/I" - ŻELIWO SFERA.	DN200/100	1 SZT.,	W9
26.	KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA ŻELIWO PVC "P/W" - ŻELIWO	DN80/D90	2 SZT.,	W12, W14
27.	KOŁNIERZ ŚLEPY (K) - ŻELIWO SFERA.	DN200	1 SZT.,	W4
28.	KOŁNIERZ ŚLEPY (K) - ŻELIWO SFERA.	DN200	1 SZT.,	W9
29.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN250/200	5 SZT.,	W2, W3, W4
30.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN200/225	11 SZT.	W1, W4, W5, W6, W7, W8, W9
31.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN150/180	14 SZT.	W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15 W18
32.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN100/110	2 SZT.	W9, W17
33.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN80/90	1 SZT.	W7
34.	KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA ŻELIWO PVC "P/W" - ŻELIWO	DN150/180	1 SZT.,	W16

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE - MATERIAŁ	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE ZAMOCOWANIA WĘZEŁ, PIKIETA, ODCINEK
35.	KOŁNIERZ ŚLEPY (K) - ŻELIWO SFERA.	DN100	1 SZT.	W17
36.	PRZETYKA DWUKOŁNIERZOWA - ŻELIWO SFERA.	DN80	2 SZT.	W2, W10
37.	KOŁNIERZ ŚLEPY (K) - ŻELIWO SFERA.	DN80	2 SZT.	W2, W10
38.	KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA ŻELIWO/PVC"P/W" - ŻELIWO	DN200/225	1 SZT.	W1
39.	NASUWKA KIELICHOWA PN10 (NW-W) - PVC	D225	1 SZT.	W1
40.	NASUWKA KIELICHOWA PN10 (NW-W) - PVC	D160	1 SZT.	W18
41.	NASUWKA KIELICHOWA PN10 (NW-W) - PVC	D90	3 SZT.	W12, W14
42.	KRÓCIEC BODY - PVC	D90	1 SZT.	W14
43.	KRÓCIEC BODY - PE	D90	1 SZT.	W7
44.	REDUKCJA PE100 SDR17	D280/225	1 SZT.	W1
45.	KOLANO 90° - PE100 SDR17	D280/90°	1 SZT.	W1
46.	KOLANO 45° - PE100 SDR17	D355/45°	1 SZT.	PIK. 17,0 (DOC. 1)
47.	KOLANO 30° - PE100 SDR17	D355/30°	1 SZT.	PIK. 37,0 (DOC. 1), 5
48.	KOLANO 45° - PE100 SDR17	D225/45°	1 SZT.	PIK. 626,0 (DOC. 1)
49.	KOLANO 30° - PE100 SDR17	D225/30°	3 SZT.	PIK. 616,0 (DOC. 1)
50.	KOLANO 45° - PE100 SDR17	D160/45°	2 SZT.	PIK. 490,0; 498,0 (DOC. 2)
51.	KOLANO 45° - PE100 SDR17	D110/45°	1 SZT.	PIK. 1,0 (DOC. 3)
52.	KOLANO 90° - PE100 SDR17	D225/90°	1 SZT.	PIK. 221,0 (DOC. 1)

MiniProjekt Małgorzata Fita 43-400 Cieszyn ul. Sanocka 49 a/ 3 Tel. kom. 502 61 61 61 Regon: 365200546 NIP 548-184-26-87	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Małgorzata Fita	Wm-11/05D	
	Sprawdził	mgr inż. Anna Chudzikiewicz	Wm-9/41G	
Temat Główny: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELACH ZASILANIEJ WIEJSKIEJ, DAŁEKO I PASKOWEJ W PEDZIACH, GM. MIĘDZYLESIE	Skala:	Data:		
	1:500/1:1000	08.2019 r.		
Numer działki:	Nr rysunku:	Strona:		
	B-6	———		
	Nr umowy:			
	05-11/2019/ST			
	SCHEMATY WĘZŁÓW			