




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu



Łowicz, dnia 27 lipca 2022 r.



WA.ZUZ.5.4210.574.2022.DK

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Wójta Gminy Michałowice z siedzibą w przy Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, wniesiony przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy In Tec- Plan Marek Krawczyk – postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **wykonanie urządzenia wodnego** w postaci przewodów rozsączających na terenie dz. nr ew. 881/2 i 846/4, obręb 0002 Komorów Osiedle, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
- **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez wpusty i przykanaliki do projektowanych przewodów rozsączających i rur retencyjnych, a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej, na dz. nr ewid. 846/4, obręb Komorów Osiedle, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, w ilościach:

$$Q_{\max. s} = 0,0095 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr. rok}} = 647,29 \text{ m}^3/\text{rok};$$

z powierzchni:

powierzchnia rzeczywista zlewni Frz = 0,3923 ha;

powierzchnia zredukowana zlewni Fzr = 0,3265 ha;

o parametrach:

- zawiesiny ogólnej do max 100 mg/l.

- węglowodory ropopochodne do max. 15mg/l.

oraz o pozostałych parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.)

DYREKTOR
Krzysztof Kobieliński

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o **niezwłoczne potwierdzenie** za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu
3. aa

Sprawę prowadzi: Daria Krzewicka

e-mail: daria.krzewicka@wodypolskie.gov.pl tel. 46 811 50 60 wew.35