

**POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZROU BUDOWLANEGO  
W PRUSZKOWIE  
ul. H. Sienkiewicza 5 lok. 51  
05-800 Pruszków**

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

14.05.2024 r

NAZWA OBIEKTU:

Budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-  
oswiatowej.

ADRES OBIEKTU:

MICHALOWICE OSIEDLE - ul. Rosyńska 34

ZARZĄDCA/WŁAŚCICIEL:

kol. GOSIŃSKA MICHALOWICE

SKŁAD KOMISJI KONTROLUJĄCEJ:

1. EWA STELMACHOWSKA - INSPEKTOR

2.

KONTROLĘ PRZEPROWADZONO PRZY UDZIALE:

1. P. IWONA POPOWICZ - kier. Ref. Inwestycji i Remontów

2. P. MICHAŁ PIWEEK - kier. Ref. Adm - org.

3.

W TRAKCIE KONTROLI USTALONO:

POZWOLENIE NA BUDOWĘ/DOKUMENTACJA BUDOWLANA:

**TAK**

NIE

Dec. nr. 1991/2013 z dn. 24.12.2013, znak WA-BK.6740.  
729.2013 Starosty Pruszkowskiego - nadbudowy,  
melioracji i zmiany sposobu użytkowania na bud.  
użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oswiatowej

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE:

TAK

NIE

Dec. 162/14 z du. 23.07.2014 r.  
znak P.W.B. M. 7353. 9. 2014. K. 2

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TAK

NIE

1. DATA ZAŁOŻENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TAK  NIE  
1999 rok.

2. WPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOKONYWANIA WPISÓW:

TAK  NIE  
P. Urszula Gąsienicka

3. SZKIC SYTUACYJNY WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM INWESTYCJI:

TAK  NIE

4. WPISY DOT. OKRESOWYCH ROCZNYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO:

TAK  NIE  
akt wpis- met. przedp. st. tech. bezolewna + inst. i urządzeń służących ochronie środow. z 30.11. 2023 r

5. WPISY DOT. OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO:

TAK  NIE  
akt wpis. z 11. 2019. przedp. 5-wo letni elektr.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

TAK

NIE

NUMER PROTOKOŁU..... bez numeru

DATA..... 30.11. 2023

SPORZĄDZONY PRZEZ..... mgr inż. Wojciech Przybyta - Przybyta  
~~upv st-4 19 177 i st-122 175~~

UWAGI Z PROTOKOŁU.....

DATA : 30.11. 2023 sporz. przez mgr inż. Józef Piecuchowski  
nr 552/E1/25 na terenie konstr. bud.  
Budynek zmejdaje się na st. tech. naprawiającym  
dobre, bezpieczne jego użytkowanie.

ZAKRES ZALECEŃ OKREŚLONYCH W PROTOKOŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI

WYKONANO

NIE WYKONANO

WYKONANO CZĘŚCIOWO

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA:

TAK

NIE

NUMER PROTOKOŁU..... *bez numeru*

DATA..... *30.11.2023 r*

SPORZĄDZONY PRZEZ..... *mjr. inż. Włodzisław Pomyba - Pomyba Nowak*  
*upr. St-419177 i St-122175.*

UWAGI Z PROTOKOŁU..... *bez uwag.*

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH:

TAK

NIE

NUMER PROTOKOŁU..... *203/23 2 du - 6.07.2023 r*

DATA..... *6.07.2023*

SPORZĄDZONY PRZEZ..... *Andrzej Kaleński - Jarokowicz*

*upr. 5515*

UWAGI Z PROTOKOŁU..... *Przewody kominowe wykonane prawidłowo, ciąg i drożność przewodów dobra.*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ:**

**TAK**

**NIE**

**NIE DOTYCZY**

NUMER PROTOKOŁU..... *Bez numeru*

DATA..... *30.11.2023*

SPORZĄDZONY PRZEZ..... *mgr. inż. Wojciech Pomybaś-  
Pomybaśowski upr. nr SE-418/74 i ST-122/75*

UWAGI Z PROTOKOŁU.....  
*Stan techniczny dobry - bez uwag*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:**

**TAK**

**NIE**

**NIE DOTYCZY**

NUMER PROTOKOŁU..... *837/2019*

DATA..... *08.11.2019*

SPORZĄDZONY PRZEZ..... *Krzysztof Wmoranowski  
upr. RA 1103/84, A.M. Dylbowski upr. WA-821/9? w spec. sanit.*

UWAGI Z PROTOKOŁU..... *W zakresie kontroli nie stwierdzono  
wskazanych uwag i niebezpieczeństw w zakresie użytkowania  
budynku.*

ZAKRES NIETYKONANYCH ZALECEŃ OKREŚLONYCH W PROTOKOŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI

**WYKONANO**

**NIE WYKONANO**

**WYKONANO CZĘŚCIOWO**

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

TAK

NIE

NUMER PROTOKOŁU..... bez numeru

DATA..... czerwiec 2020

SPORZĄDZONY PRZEZ..... inż. Stanisław Kempf

Upr. E 675/E1/0372/15 P 675/P1/0373/15

UWAGI Z PROTOKOŁU badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
miec samoczynne wyłączenie zasilania - wyniki pozytywne

bad. napięciowe - wyniki pozytywne

bad. prąd. - wyniki pozytywne

bad. i upr. przeciwporażeniowe - wyniki pozytywne

bad. rozr. - wyniki pozytywne

Upr. - data badawcza 08.08.2023 data next badawcze

nowener 2024 - dzień GLF MEL-MC

nr fabr. HZH-001, rok bud. 2016R.

UWAGI POKONTROLNE KOMISJI:

BEZ Uwag

UWAGI I WYJAŚNIENIA OSÓB OBECNYCH:

**ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

**PROTOKÓŁ ZOSTAŁ ODCZYTANY I PODPISANY:**

**OSOBY OBECNE PODCZAS KONTROLI:  
KONTROLUJĄCEJ:**

1.   
**KIEROWNIK**  
Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
2.   
**Michał Piasek**
3. ....

**SKŁAD KOMISJI Ewa Stelmachowska  
upr. bud. nr-ST-509/90**

1. **INSPEKTOR**  
  
**Ewa Stelmachowska**
2. ....

**GMINA MICHAŁOWICE**  
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice  
tel.: (22) 350-91-91, fax: (22) 350-91-0