



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 13 września 2023 r.

ZP.271.2.19.11.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Konserwację przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice” Nr ZP.271.2.19.2023

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Zapytania ofertowego „SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI”, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania w dniu 13 września 2023r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie mocy pomp zainstalowanych w przepompowniach ulicznych na terenie Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na ulicznych przepompowniach na terenie Gminy zainstalowane są następujące pompy:

- 1) Grundfos 1,5 kW; 1,6 kW 1,9 kW; 2,1kW; 2,2 kW 3 kW; 3,3kW; 4,8 kW; 4,9 kW; 6 kW; 11,6 kW; 12kW;
- 2) Hydro Vacuum: 1,80kW; 15 kW,
- 3) Metalchem: 5,5 kW
- 4) Flygt: 4 kW; 5,2 kW
- 5) KSB: 1,5 kW; 1,6 kW; 4,2 kW.

W każdej pompowni zainstalowane są 2 pompy, ponad 70 % zamontowanych pomp stanowią pompy firmy Grundfos oraz ponad 70% zamontowanych na terenie Gminy pomp posiada moc poniżej 4,0 kW.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dołączenie do dokumentów zapytania ofertowego Załącznika – Wykaz sprzętu, o którym jest mowa w pkt 3 – Opis przygotowania oferty pkt 8 zapytania ofertowego, a który należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załącznik nr 7 Wykaz sprzętu został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3:

Jaki jest % udział kanałów w zależności od średnicy w łącznej długości kanałów będącej przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Poniżej Zamawiający podaje informację o % udziale kanałów z podziałem na średnice:

- 1) Kanały DN 400 – około 1 %
- 2) Kanały DN 300 – około 1 %
- 3) Kanały DN200 – około 98%

Zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 Zapytania ofertowego Zamawiający treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udostępnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 Zapytania ofertowego Zamawiający doprecyzowuje zapisy w Załączniku nr 6 OPZ:

Ust. 28 otrzymuje nową treść:

28. Zakup i wymiana uszkodzonych lub skradzionych włazów na studniach kanalizacyjnych w ilości do 50 szt. (30 szt. na studniach śr. 1200 mm z kręgów betonowych i 20 szt. na studzienkach śr. 425 mm z PP), w terminie do 10 godzin od chwili zgłoszenia. **Zakupione przez Wykonawcę i zamontowane włazy muszą być żeliwne o dopuszczalnej nośności 40t.**

Z poważaniem
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

/-/ Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331