

00-716 Warszawa  
 ul. Bartycka 110A  
 tel: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (22) 651-06-76  
 e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
 http://www.wios.warszawa.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WA 144/2015

Sygnatura protokołu	IN.7024.122.2015.AB	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: studnia głębinowa w miejscowości Komorów przy ul. Kaliszany	
Adres kontrolowanej działalności	Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Grabka, Wójt Gminy	
NIP zakładu	5342480595	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	013269290	
PKD/EKD	8411Z /	
Kod NACE	-	
Rejestracja		
Telefon/ fax	22 3509191	22 3509101
Adres strony internetowej: email	www.michalowice.pl sekretariat@michalowice.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowice	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Józef Kawiorski  Andrzej Łuszczynski	Stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Informacja o kontroli**

Data rozpoczęcia kontroli	25-06-2015
Data zakończenia kontroli	08-07-2015

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*




Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	2014-2015
Cel kontroli	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz decyzji reglamentujących korzystanie ze środowiska

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Agnieszka Buczyńska, Główny Specjalista, 47/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Piotr Wasilka, Starszy Specjalista, 34/2010
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

## 1. Ustalenia kontroli

### 1.1. Opis przedmiotu interwencji

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła interwencja mieszkańców ulicy Kaliszany Komorowie w sprawie uciążliwości hałasowej spowodowanej pracą pompy zainstalowanej w obudowie studni głębinowej eksploatowanej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

### 1.2. Stan faktyczny

Studnia głębinowa nr 5 przy ul. Kaliszany w miejscowości Komorów jest jedną z czterech studni działającą na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Komorów, Granica, Nowa Wieś. Studnia została wykonana w 2011r. na działce nr 488 przy ul. Kaliszany w Komorowie i stanowi awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę, w trakcie przeprowadzania remontu innych studni głównych. Wg informacji upoważnionego przedstawiciela Gminy Michałowice aktualnie studnia pracuje w systemie ciągłym począwszy od kwietnia 2015r. do ok. 10 lipca 2015r. w związku z prowadzeniem prac remontowych na studni głównej.

W najbliższym otoczeniu studni znajdują się:

- od strony północnej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- od strony wschodniej – teren niezagospodarowany,
- od strony południowej – teren niezagospodarowany,
- od strony zachodniej – droga, a za nią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Studnia wiercona o głębokości 38,25 m i wydajności  $Q=45,0$  m<sup>3</sup>/h posiada wygradzoną strefę ochrony bezpośredniej, oznakowaną tablicą informacyjną.

Woda pobierana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Nr 378/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. znak WŚ.6341.2.2013.MWL.EB wydanego przez Starosty Pruszkowskiego. Pozwolenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Gmina Michałowice w związku z interwencją mieszkańców posesji sąsiadującej z ujęciem wody, zleciła Zakładowi Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska przeprowadzenie pomiarów hałasu w związku z funkcjonowaniem pompy GS.5 zainstalowanej w obudowie studni przy ul. Kaliszany w Komorowie. Pomiary przeprowadzone w dniu 11 czerwca 2013r. w porze nocy wykazały, że równoważny poziom hałasu w pp. na terenie posesji mieszkalnej przy ul. Kaliszany 15 wyniósł 36,8 dB w porze nocy. Jednocześnie Urząd podjął działania polegające na obłożeniu rurociągów tłocznych wełną mineralną

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

i styropianem.

Podczas kontroli w dniu 25 czerwca 2015r. WIOŚ w Warszawie wykonał kontrolne pomiary emisji hałasu do środowiska w porze nocy. Źródłem hałasu podczas pomiarów była pompa głębinowa umieszczona w obudowie plastikowej. Pomiar wykonany został w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie posesji mieszkalnej przy ul. Kaliszany 15 w Komorowie. Równoważny poziom hałasu w porze dnia wyniósł 34,9dB.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
	brak		

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
	brak			

## 4. Inne zagadnienia

Brak

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Decyzja Nr 378/2013 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
- 3 Sprawozdanie z badań Nr 05/2013
- 4 Sprawozdanie Nr 500/2015 z pomiarów okresowych hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego od instalacji lub urządzeń wraz protokołem Nr 135/WA.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Krzysztof Grabka, Wójt Gminy przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.**

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 6/2015 .

Data i miejsce podpisania protokołu: 2015-07-08 , Reguły

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

  
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  
*mgr inż. Krzysztof Grabka*

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

  
Główny Inspektor  
*mgr inż. Agnieszka Buczyńska*

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*