



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 14 lipca 2020 r.

ZP.271.1. 9.11.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.1.1009.2020** na: „**Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi**”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że uzupełnia odpowiedź udzieloną w dniu 13.07.2020 roku na poniższe pytanie do ww. postępowania:

Pytanie nr 3

W projekcie instalacji VRF podane są dokładne modele jednostek klimatyzacyjnych konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek klimatyzacyjnych innych producentów o mocy chłodniczej nie mniejszej niż występuje w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedstawione urządzenia mają charakter poglądowy wskazujący zapotrzebowanie na media. Zamawiający dopuszcza dobór jednostek równoważnych.

W przypadku **projektu klimatyzacji dla szkoły wskazana równoważność polega na dobraniu urządzeń o takiej samej lub zbliżonej mocy chłodniczej i sprawności.**

Z poważaniem
Wójt Gminy Michałowice
/-/
Małgorzata Pachecka