



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 19 marca 2024 r

ZP.271.1.9.25.2024

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.9.2024 na: „**Przebudowa ulicy Przepiórki oraz ulicy Kuropatwy w miejscowości Pęcice Małe**”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 2 zostały złożone w dniach 13.03-14.03.2024r. do ww. postępowania.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w przetargu posiadanie kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych?

Odpowiedź:

Tak, jednak Zamawiający dopuści w/w uprawnienia pod warunkiem, że będą bez ograniczeń.

Pytanie nr 6

Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Tak, materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy, z wyjątkiem materiału należącego do właścicieli nieruchomości prywatnych (np. pochodzących z rozbiórki zjazdów lub dojeżdż do furtek).

Pytanie nr 7

Kiedy należy przedstawić Zamawiającemu wpis do rejestru BDO?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdz. VII ust. 1 pkt 2a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru BDO na dzień składania ofert.

Złożenie przez Wykonawcę wpisu do BDO nastąpi na wezwanie Zamawiającego, po dokonaniu oceny ofert.

Zamawiający zmienia SWZ w rozdz. XX ust 1 dodając zapis w pkt 2):

„Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykonawca jest wytwórcą odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub oświadczenie o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów”.

Pytanie nr 8

Czy w zakres robót wchodzi wycinka drzew i krzewów, czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Prosimy o podanie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Tak, do wycinki są przeznaczone drzewa oraz krzewy wykazane w inwentaryzacji drzew pod pozycjami nr 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 i 29.

Pytanie nr 9

Czy do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników należy użyć kostki tzw. przemysłowej typu Holland lub Behaton?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej na jezdni, zjazdach i chodniku.

Odpowiedź:

Jezdnia i chodnik (dojścia do furtek) – kolor szary, zjazdy – kolor grafit.

Pytanie nr 11

Czy do wyceny należy wliczyć wymianę gruntów na nasyp budowlany? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Mając na uwadze wyniki badań geologicznych projektant nie założył wykonania wymiany gruntu. Z uwagi jednak na punktowy charakter badań geologicznych nie można wykluczyć lokalnej potrzeby wykonania dodatkowej wymiany gruntu, co każdorazowo powinno być potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego na budowie.

Pytanie nr 12

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie odwodnienia liniowego w ul. Przepiórki? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać odwodnienie liniowe, zgodne z częścią rysunkową projektu, o długości L=2,00m. Skorygowano przedmiar w w/w zakresie.

Pytanie nr 13

Załączony przedmiar robót drogowych zawiera przebudowę zjazdu w ul. Komorowską z wykonaniem przepustu i przebudowę zjazdu w ul. Parkową - prosimy o załączenie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie tych zjazdów i przepustu. Załączona dokumentacja nie obejmuje wykonania tego asortymentu robót, który znajduje się w pasach dróg powiatowych ul. Komorowskiej i ul. Parkowej.

Odpowiedź:

Załączono dokumentację wraz z uzgodnieniem.

Pytanie nr 14

W przedmiarze drogowym brakuje opornika drogowego 12x25cm ustawionego na ławie C12/15. Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać 174mb opornika na ławie betonowej. Skorygowano przedmiar w w/w zakresie.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie długości wygradzeń drzew (SOZ), zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Długość wygradzeń drzew należy określić w oparciu o zapisy dokumentacji przetargowej oraz dane zawarte w inwentaryzacji drzew. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy czy drzewa mają być wygradzone pojedynczo czy rzędami, w związku z czym sposób ich wygradzenia, a co za tym idzie ich długość musi być oszacowana przez Wykonawcę na podstawie własnych zamierzeń.

Pytanie nr 16

Czy obrzeża betonowe 8x30cm należy ustawić na ławie betonowej C12/15? Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać ławę betonową zgodnie z częścią rysunkową; ilość betonu na ławę wynosi 3.15m³. Skorygowano przedmiar w w/w zakresie.

Pytanie nr 17

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie stałej organizacji ruchu? – prosimy o przedmiary i uzgodniony, aktualny projekt.

Odpowiedź:

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 18

Czy w zakres robót wchodzi przebudowa kolizji z przyłączami sanitarnymi? – prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Przebudowa kolizji z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi jest ujęta w przedmiarze robót w ilości po 4 szt.(przyłącza wodociągowe o łącznej długości przebudowy 20m - dział 5).

Pytanie nr 19

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie części kanalizacji deszczowej w ul. Komorowskiej, ul. Parkowej i ul. Bażantów oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi?- jeżeli tak , prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres prac wchodzi odcinek sieci w ul. Komorowskiej (przewód tłoczny ze studnią rozprężną i odcinkiem zrzutowym do zbiornika), przejście pod ul. Parkową wykonane metodą bezwykopową (przeciskiem) do studni SD_21 z wpięciem istniejącego kanału drenującego w ul. Parkowej (w chodniku), wykonanie odnogi w ul. Bażantów odcinek o długości ok. 10m ze studnią rewizyjną SD_22 i zaślepioną końcówką (wyjście poza zakres robót związanych z budową ul. Kuropatwy). Wszystkie te roboty ujęto w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie nr 20

Czy w zakres robót wchodzi ustawienie krawężników peronowych (ST)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 21

Według naszych wyliczeń pobocza jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego gr.15cm jest dwukrotnie więcej niż ilość wskazana w przedmiarze robót poz.27. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Ilość wskazana w przedmiarze robót jest prawidłowa i taka będzie wymagana do wykonania.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 23

Prosimy o załączenie aktualnego i uzgodnionego projektu oraz przedmiarów na zasilanie przepompowni.

Odpowiedź:

Zasilanie pompowni do złącza kablowego realizuje PGE (przyłącze energetyczne). Pozostała instalacja elektryczna jest ujęta w przedmiarze w pozycji dotyczącej pompowni – kompletny obiekt zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 24

Czy w zakres przetargu wchodzi przebudowa kolizji z instalacjami drenażowymi i odwadniającymi? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Ewentualne przebudowy kolizji z drenażem i innymi instalacjami należy realizować zgodnie z projektem technicznym (opis pkt 9).

Pytanie nr 25

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka i odtworzenie ul. Komorowskiej w zakresie budowy kanału tłoczego. Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Tak. Nawierzchnię ul. Komorowskiej należy odtworzyć zgodnie z aktualnymi wymaganiami zarządcy drogi – Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Odtworzenie zostało ujęte w zaktualizowanym przedmiarze.

Zamawiający publikuje decyzje, uzgodnienia oraz zaktualizowane przedmiary.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

W Rozdziałach XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, XVI „TERMIN SKŁADANIA OFERT” i XVII „TERMIN OTWARCIE OFERT”:

Rozdział XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni tj. do dnia 24.04.2024 r.**

Rozdział XVI „TERMIN SKŁADANIA OFERT” otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26.03.2024 r. do godz. 10.30.**

Rozdział XVII „TERMIN OTWARCIE OFERT” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2024 r. o godzinie 11.00**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informację na platformie e- zamówienia oraz stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
z up. Wójta
/-/ Wojciech Grzeniewski
Sekretarz Gminy Michałowice