



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91  
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 4 kwietnia 2024 r

**ZP.271.1.13.13.2024**

## Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.13.2024 na: „**Adaptację akustyczną pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi**”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które na podstawie art. 284 ust. 2 zostało złożone w dniu 03.04.2024r. do ww. postępowania.

## Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za równoważny lub lepsze materiał akustyczny montowany na ścianę o parametrach akustycznych załączonych poniżej wykonany z pianki polietylenowej, wykazujący wysokie właściwości absorpcji dźwięku? Zastosowanie zamiast Ecophon Akusto Wall Stratocell Whisper. Nieodkształcalny i charakteryzujący się parametrami:

1/1okt	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
$\alpha_p$ (dla 50 mm)	0,20	0,75	1,00	1,00	1,00	0,90

Panel o wymiarach 120x240 można montować bezpośrednio do ściany. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane na świecie, szybsze w montażu i w przypadku uderzenia powracające do swojego kształtu.

## Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem projektu:

„Wskazane nazwy własnej producenta podane w celu ułatwiającym dobór materiałów technicznych. Nadrzędnym i jedynym kryterium doboru są właściwości produktu w związku z czym należy traktować wskazanie produktu jako referencyjny dopuszczający stosowanie zamienników posiadających parametry nie gorsze niż produkt referencyjny”.

Dobór ostatecznych produktów rozwiązań i sposobów montażu odbywa się na etapie realizacji w procedurze akceptacji kart materiałowych.

W przypadku, gdy produkt spełnia założenia projektowe, wymagania opisane przepisami prawa oraz jest zgodny z założeniami estetycznymi oraz konserwacyjnymi Zamawiającego zostaje zaakceptowany i skierowany do realizacji.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający w Projekcie wykonawczym w opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informację na platformie e- zamówienia oraz stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem  
/-/ Kinga Niedźwiecka -Reszczyk  
Kierownik Referatu Zamówień  
Publicznych