



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**  
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**  
ePUAP: **/4ld31qr0t1/SkrytkaESP**

Reguły, 21 lutego 2024 r

**ZP.271.1.4.35.2024**

**Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.4.2024 na:  
**„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 2 zostało złożone w dniach 13.02-19.02.2024r. do ww. postępowania.

## **Pytanie nr 29**

W nawiązaniu do postępowania proszę o informację, czy Wykonawcy mogą zastosować stawkę VAT 23% dla robót budowlanych i 8% dla zieleni.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i dokonuje podziału stawki podatku VAT dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach na:

1. podstawową stawkę 23% dla robót budowlanych,
2. obniżoną stawkę 8% dla zieleni.

**W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 Projekt umowy w paragrafie 7 „Wynagrodzenie Wykonawcy” oraz dodatkowo zamieszcza Załącznik nr 1 „Formularz cenowy”.**

**Zamawiający zamieszcza również na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany SWZ oraz Projekt umowy. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.**

Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oprócz zamieszczonego na platformie eZamowienia Formularza interaktywnego dodatkowo Załącznika nr 1 Formularz cenowy, w którym wskażą wartość brutto za realizację przedmiotowego zamówienia z podziałem na roboty budowlane oraz zieleni z określeniem kwot netto, wskazaniem stawki podatku VAT oraz całkowitej wartości brutto za zagospodarowanie terenu przy zbiorniku w Michałowicach.

### **Pytanie nr 33**

Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt techniczny i projekt konstrukcyjny oraz zestawienie stali dotyczącą karty technicznej altany - załącznik nr 7. - konstrukcja stalowa ( podpora pod pnącza). Bez powyższych rysunków nie jest możliwa wycena altany. 2. Altana - dach - zgodnie z projektem na dachu altany pod "dach zielony" należy położyć blachę - prosimy o specyfikację tej blach - grubość, oraz zabezpieczenie antykorozyjne

#### **Odpowiedź:**

Załącznik nr 9 Dokumentacja zawiera projekt techniczny i projekt konstrukcyjny altany. Rysunki zawierają wykaz stali, grubość blachy i sposób jej zabezpieczenia. Do wykonania altany należy użyć blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo.

### **Pytanie nr 34**

Biorąc pod uwagę treść załączników do SWZ, tj.: formularz ofertowy interaktywny oraz Załącznik nr 3 Projekt umowy § 7, pkt 1 czy Wykonawca ma przyjąć, że Zamawiający narzuca do kalkulacji wartości brutto zamówienia jednolitą stawkę podatku VAT na całość robót objętych przedmiotowym zamówieniem?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje podziału stawki podatku VAT dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach na:

1. podstawową stawkę 23% dla robót budowlanych,
2. obniżoną stawkę 8% dla zieleni.

#### **Szczegóły w odpowiedzi na pytanie numer 29.**

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

**W Rozdziałach XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, XV „Opis sposobu przygotowania i składania oferty”, XVI „TERMIN SKŁADANIA OFERT” i XVII „TERMIN OTWARCIE OFERT”:**

**Rozdział XV „Opis sposobu przygotowania i składania oferty” pkt 14 otrzymuje brzmienie:**

#### **Dokumenty wchodzące w skład oferty:**

- 1) Prawidłowo wypełniony Formularz Oferty (według załączonego druku interaktywnego na platformie e-Zamówienia);
- 2) **Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,**

**Rozdział XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni tj. do dnia 28.03.2024 r.**

**Rozdział XVI „TERMIN SKŁADANIA OFERT” otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **28.02.2024 r. do godz. 12.30.**

**Rozdział XVII „TERMIN OTWARCIE OFERT” pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.02.2024 r. o godzinie 13.00**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informację na platformie e- zamówienia oraz stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem  
z up. Wójta  
/-/ Anna Fabisiak  
Zastępca Wójta Gminy Michałowice